

Declaração de desempenho DoP 1134-CPR-101

1. Identificação do produto

430050 correspondente a **GZ DETETOR FUMO IM133A x1** e código de barras **8430624430501**;

430051 correspondente a **GZ DETETOR FUMO IM133A x2** e código de barras **8430624430518**.

2. Uso previsto

Alarmes autônomos de fumo

3. Nome e morada do importador

Imprex Europe, S.L.

Avenida de la Industria, 22, Polígono Industrial la Cantueña, CP 28947 Fuenlabrada, Madrid,

CIF Nº B-28115764

4. Sistema AVCP

Sistema 1

5. Standard harmonizado

305/2011/EU

EN 14604:2005/AC:2008

Organismo notificado 1134 - ANPI

6. Desempenhos declarados

<i>Harmonised technical specification / Especificação técnica harmonizada</i>		EN 14604: 2005 AC: 2008
<i>Essential Characteristics / Características Essenciais</i>	<i>Performance / Desempenho</i> 1) 2)	<i>Clause / cláusula</i>
<i>Nominal activation conditions / sensitivity / Response delay (response time) / Condições de ativação nominal / sensibilidade / atraso de resposta (tempo de resposta) and performance under fire conditions / e desempenho em condições de incêndio</i>		
- Smoke alarm signals/ <i>Sinais de alarme de fumo</i>	Pass / <i>passa</i>	4.12
- Inter-connectable smoke alarms / <i>alarmes de fumo interconetados</i>	NA	4.18
- Repeatability / <i>Repetibilidade</i>	Pass / <i>passa</i>	5.2
- Directional dependence / <i>Dependência direcional</i>	Pass / <i>passa</i>	5.3
- Initial sensitivity / <i>Sensibilidade Inicial</i>	Pass / <i>passa</i>	5.4
- Air movement / <i>Movimento do Ar</i>	Pass / <i>passa</i>	5.5
- Dazzling / <i>Deslumbre</i>	Pass / <i>passa</i>	5.6
- Fire sensitivity / <i>Sensibilidade ao fogo</i>	Pass / <i>passa</i>	5.15
- Sound output / <i>Saída de som</i>	Pass / <i>passa</i>	5.17
- Sounder durability / <i>Durabilidade do som</i>	Pass / <i>passa</i>	5.18
- Inter-connectable smoke alarms / <i>alarmes de fumo interconetados</i>	NA	5.19
- Alarm silence facility / <i>Facilidade de silenciar alarme</i>	Pass / <i>passa</i>	5.20
<i>Operational reliability / Confiabilidade operacional</i>		
- Compliance / <i>conformidade</i>	Pass / <i>passa</i>	4.1
- Individual alarm indicator / <i>Indicador de alarme individual</i>	Pass / <i>passa</i>	4.2
- Mains-on indicator / <i>Indicador de alimentação</i>	NA	4.3
- Connection of external ancillary devices / <i>Conexão de dispositivos auxiliares externos</i>	NA	4.4

- Means of calibration / <i>Meio de calibração</i>	Pass / <i>passa</i>	4.5
- User replaceable components / <i>Componentes substituíveis pelo utilizador</i>	Pass / <i>passa</i>	4.6
- Normal power source / <i>Fonte de energia normal</i>	Pass / <i>passa</i>	4.7
- Standby power source / <i>Fonte de energia em espera</i>	NA	4.8
- Electrical safety requirements / <i>Requisitos de segurança elétrica</i>	Pass / <i>passa</i>	4.9
- Routine test facility / <i>Instalação de teste de rotina</i>	Pass / <i>passa</i>	4.10
- Terminals for external conductors / <i>Terminais para condutores externos</i>	NA	4.11
- Battery removal indication / <i>Indicador de remoção de bateria</i>	Pass / <i>passa</i>	4.13
- Battery connections / <i>Conexões de bateria</i>	Pass / <i>passa</i>	4.14
- Battery capacity / <i>Capacidade de carga</i>	Pass / <i>passa</i>	4.15
- Protection against the ingress of foreign bodies / <i>Proteção contra a entrada de corpos estranhos</i>	Pass / <i>passa</i>	4.16
- Additional requirements for software controlled smoke alarms / <i>Requisitos adicionais para alarmes de fumo controlados por software</i>	NA	4.17
Marking and data / <i>Marcação e dados</i>	Pass / <i>passa</i>	4.19
- Impact / <i>Impacto</i>	Pass / <i>passa</i>	5.11
- Battery fault warning / <i>Aviso de falha de bateria</i>	Pass / <i>passa</i>	5.16
- Battery reversal / <i>Aviso inversão de bateria</i>	Pass / <i>passa</i>	5.22
- Back-up power source / <i>Fonte de alimentação de reserva</i>	NA	5.23
- Electrical safety – assessment and testing to determine the adequacy of personal protection against hazardous currents passing through the human body (electric shock), excessive temperature and the start and spread of fire / <i>Segurança elétrica – avaliação e teste para determinar a adequação da proteção individual contra correntes perigosas que passam pelo corpo humano (choque elétrico), temperatura excessiva e início e propagação de incêndio</i>	Pass / <i>passa</i>	5.24
Tolerance to supply voltage / <i>Tolerância à tensão de alimentação</i>		
- Variation in supply voltage / <i>Variação na tensão de alimentação</i>	Pass / <i>passa</i>	5.21
Durability of operational reliability and response delay / <i>Durabilidade da confiabilidade operacional e atraso de resposta</i>		
- Dry heat / <i>Calor Seco</i>	Pass / <i>passa</i>	5.7
- Cold (operational) / <i>Frio (operacional)</i>	Pass / <i>passa</i>	5.8
Durability of operational reliability, vibration resistance / <i>Durabilidade da confiabilidade operacional, resistência à vibração</i>		
- Vibration (operational) / <i>Vibração (operacional)</i>	Pass / <i>passa</i>	5.12
- Vibration (endurance) / <i>Vibração (resistência)</i>	Pass / <i>passa</i>	5.13
Durability of operational reliability, humidity resistance / <i>Durabilidade da confiabilidade operacional, resistência à humidade</i>		
- Damp heat (operational) / <i>Calor Húmido (operacional)</i>	Pass / <i>passa</i>	5.9
Durability of operational reliability, corrosion resistance / <i>Durabilidade da confiabilidade operacional, resistência à corrosão</i>		
- Sulphur dioxide (SO ₂) corrosion / <i>Corrosão por dióxido de enxofre (SO₂)</i>	Pass / <i>passa</i>	5.10
Durability of operational reliability, electrical stability / <i>Durabilidade da confiabilidade operacional, estabilidade elétrica</i>		
- Electromagnetic compatibility (EMC), immunity (operational) / <i>Compatibilidade eletromagnética (EMC), imunidade (operacional)</i>	Pass / <i>passa</i>	5.14
¹⁾ “NPD” theoretically possible; except for durability of characteristics with declared performance “NPD” teoricamente possível; exceto para durabilidade de características com desempenho declarado		
²⁾ “NA” not applicable for components to which the requirement does not apply / “NA” não aplicável para componentes para os quais o requisito não se aplica		

- 7. Esta declaração de conformidade redige-se sobre a exclusiva responsabilidade do importador**
8. Pelos efeitos oportunos se assina o presente documento



IMPRES ELLSOPÉ S.L.
C.I.F. 07-110797
Ronda de la Constitución nº 22
28017 FLESA (MADRID)

Luis González
Director financiero

17/03/2021