



Ecoconception

Règlement (UE) N°1253/2014 de la commission du 7 juillet 2014 Exigences d'information (Annexe V)

DBLE FLUX EQUATION 2 HR

a	Marque commerciale	EQUATION
b	Référence	604370
c	SEC climat moyen (kWh/(m ² .an))	-29,4 kWh/(m ² .an) – B
	SEC climat froid (kWh/(m ² .an))	-66,3 kWh/(m ² .an) - A++
	SEC climat chaud (kWh/(m ² .an))	-5,6 kWh/(m ² .an) - F
d	Typologie	UVR double flux
e	Type de motorisation	3 Vitesses
f	Type de SRC	Récupération
g	Rendement thermique (%)	85%
h	Débit maximal (m ³ /h)	122
i	Puissance électrique absorbée au débit maximal (W)	108
j	Niveau de puissance acoustique (LWA)	54
k	Débit de référence (m ³ /s)	0,024
l	Différence de pression de référence (Pa)	91
m	SPI (W/m ³ /h)	0,46
n	Facteur de régulation	1
	Typologie de contrôle	Manuel
o	Taux de fuite interne maximal pour DF (%)	9
	Taux de fuite externe maximal SF et DF (%)	9
p	Taux de mélange des DF décentralisées sans piquage (%)	Sans objet
q	Position de l'alarme visuelle	-
	Description de l'alarme visuelle	-
r	Instructions pour installation de grilles d'insufflation-extraction	www.solerpalau.com
s	Adresse internet	www.solerpalau.com