



Certificat

Certificate

Page 1/2

Certificat de constance des performances des Dispositifs d'alarme de fumée

Délivré conformément au Règlement (UE) 305/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011 (Règlement Produits de Construction ou RPC)

Délivré par :

Organisme de certification :

AFNOR Certification

Numéro d'identification :

0333

Adresse :

**11, rue Francis de Pressensé
FR-93571 La Plaine Saint-Denis Cedex**

Délivré à :

Fabricant

HAGER SECURITY SAS

Adresse :

**Rue du Pré de l'Orme
38926 CROLLES CEDEX
FRANCE**

Lieu de production :

HAGER SECURITY SAS : CROLLES CEDEX France

Description du (des) produit(s) : Voir Annexe

AFNOR Certification atteste que toutes les dispositions relatives à l'évaluation et à la vérification de la constance des performances et aux performances décrites dans l'annexe ZA de la norme EN 14604 : 2005 + AC : 2008 sont appliquées selon le système 1 et que le Dispositif d'alarme de fumée répond aux dispositions de l'annexe ZA de la norme EN 14604 : 2005 + AC : 2008.

Numéro de certificat : 0333-CPR-292072

Conditions et période de validité du certificat : ce certificat a été délivré pour la première fois le **8 avril 2014**.

Sauf suspension ou annulation, ce certificat demeure valide tant que les conditions précisées dans les spécifications techniques harmonisées ou les conditions de fabrication en usine ou le contrôle de la production des produits ne sont pas modifiés de manière significative.

Ce certificat n'est valable qu'accompagné de son annexe.
Il annule et remplace tout certificat antérieur.

Date d'émission du certificat :

30 avril 2019

Date de validité du certificat :

29 avril 2024

Directeur Général d'AFNOR Certification
Franck LEBEUGLE





Certificat

Certificate

Page 2/2

Annexe au certificat émis le 30 avril 2019 : 0333-CPR-292072

Fabricant

HAGER SECURITY SAS
Rue du Pré de l'Orme
38926 CROLLES CEDEX
FRANCE

Lieu de production :

HAGER SECURITY SAS : CROLLES CEDEX France

Description des produits

Identification du (des) produit (s) certifié(s) (référence)	Désignation du (des) produit(s) selon la norme	Numéro de dossier	Utilisation des produits
DIAG72ATX (DIAGRAL)	Dispositif d'Alarme de Fumée	292.0178 292.0328 292.0565 292.0607	Nature du capteur : Optique de fumée utilisant la diffusion ou la transition de lumière Montage : mural ou plafonnier Alimentation : interne au dispositif CR17450E-R (FDK) Options : - Indicateur d'alarme individuelle : oui - Interconnectable : oui (radio détecteur/détecteur + radio détecteur/terminal) - Utilisation dans les véhicules de loisir : oui - Neutralisation d'alarme : oui - Accessibilité : non - Report défaut de batterie la nuit : non

Cette annexe ne peut être ni présentée, ni reproduite, sans le document auquel elle se rattache.

Directeur Général d'AFNOR Certification
Franck LEBEUGLE



005 - 2017/01 -