

ERP. R GLEMENT (UE) 2015/1188 DE LA COMMISSION

ITEM	SYMBOL	UD.	0500RAD3	0750RAD3	1000RAD3	1250RAD3	1500RAD3	2000RAD3
PUISSANCE DE CHAUFFAGE / HEATING POWER / POTENCIA CALORÍFICA / PODER DE AQUECIMENTO								
Puissance calorifique nominale / Nominal heat output / Potencia calorífica nominal / Produção nominal de calor	P_{nom}	kW	0,5	0,75	1,0	1,25	1,5	2,0
Capacité de chauffage minimale (indicative) / Minimum heating capacity (indicative) / Potencia calorífica mínima (indicativa) / Produção mínima de calor (indicativo)	P_{min}	kW	N.A.*	N.A.*	N.A.*	N.A.*	N.A.*	N.A.*
Puissance maximale de chaleur continue / Maximum continuous heat output / Potencia calorífica máxima continuada / Máxima saída de calor contínua	$P_{max,c}$	kW	0,5	0,75	1,0	1,25	1,5	2,0
CONSUMMATION D'ÉLECTRICITÉ AUXILIAIRE / AUXILIARY ELECTRICITY CONSUMPTION / CONSUMO AUXILIAR DE ELECTRICIDADE AUXILIAR								
Puissance calorifique nominale / Nominal heat output / Potencia calorífica nominal / Produção nominal de calor	e_{lMAX}	kW	0,50	0,75	1,0	1,25	1,5	2,0
Capacité de chauffage minimale (indicative) / Minimum heating capacity (indicative) / Potencia calorífica mínima (indicativa) / Produção mínima de calor (indicativo)	e_{lMIN}	kW	0,50	0,75	1,0	1,25	1,5	2,0
En stand-by / In stand-by / Em modo de espera / Em modo de espera	e_{lSB}	kW	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
TYPE DE SORTIE DE CHALEUR/RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE INTÉRIEURE / TYPE OF HEAT OUTPUT/INDOOR TEMPERATURE CONTROL / TIPO DE CONTROL DE POTENCIA CALORÍFICA / DE TEMPERATURA INTERIOR / TIPO DE SAÍDA DE CALOR/CONTROLO DE TEMPERATURA DO AR								
Contrôle électronique de la température intérieure et minuterie hebdomadaire / Electronic indoor temperature control and weekly timer / Control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal / Controlo electrónico da temperatura interior e temporizador semanal			✓	✓	✓	✓	✓	✓
D'AUTRES OPTIONS DE CONTRÔLE (PLUSIEURS PEUVENT ÊTRE SÉLECTIONNÉES) / OTHER CONTROL OPTIONS (SEVERAL CAN BE SELECTED) / OTRAS OPCIONES DE CONTROL (PUEDEN SELECCIONARSE VARIAS) / OUTRAS OPÇÕES DE CONTROLO (VÁRIAS PODEM SER SELECCIONADAS)								
Régulation de la température intérieure avec détection de fenêtre ouverte / Control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas / Controlo da temperatura interior com detecção de janela aberta			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Avec contrôle adaptatif du démarrage / With adaptive start-up control / Con control de puesta en marcha adaptable / Com controlo adaptativo de arranque			✓	✓	✓	✓	✓	✓
PERFORMANCE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE SAISONNIÈRE / SEASONAL ENERGY EFFICIENCY PERFORMANCE / RENDIMIENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL / DESEMPENHO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA SAZONAL	η_s		38%	38%	38%	38%	38%	38%