

CE
0333

Certificat

Certificate

Page 1/2

Certificat de constance des performances des Dispositifs d'alarme de fumée

Délivré conformément au Règlement (UE) 305/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011 (Règlement Produits de Construction ou RPC)

Délivré par :

Organisme de certification : AFNOR Certification

Numéro d'identification : 0333

Adresse : 11, rue Francis de Pressensé
FR-93571 La Plaine Saint-Denis Cedex

Délivré à :

Distributeur WKBM (Lifebox)

Adresse : 98 rue de Verdun
92800 PUTEAUX
FRANCE

Lieu de production :

ASTEEL FLASH ETABLISSEMENT : DUTTLENHEIM France

Description du (des) produit(s) : Voir Annexe

AFNOR Certification atteste que toutes les dispositions relatives à l'évaluation et à la vérification de la constance des performances et aux performances décrites dans l'annexe ZA de la norme EN 14604 : 2005 + AC : 2008 sont appliquées selon le système 1 et que le Dispositif d'alarme de fumée répond aux dispositions de l'annexe ZA de la norme EN 14604 : 2005 + AC : 2008.


Numéro de certificat : 0333-CPR-292088-1

Conditions et période de validité du certificat : ce certificat a été délivré pour la première fois le 19 septembre 2014.

Sauf suspension ou annulation, ce certificat demeure valide tant que les conditions précisées dans les spécifications techniques harmonisées ou les conditions de fabrication en usine ou le contrôle de la production des produits ne sont pas modifiés de manière significative.

Date d'émission du certificat :
1er octobre 2019

Date de validité du certificat :
1er octobre 2024



Directeur Général d'AFNOR Certification
Franck LEBEUGLE

cofrac
CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES
ACCREDITATION
N° 4000
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAK.FR

Annexe au certificat émis le 1er octobre 2019 : 0333-CPR-292088-1

Distributeur

WKBM (Lifebox)
98 rue de Verdun
92800 PUTEAUX
FRANCE


Lieu de production :

ASTEEL FLASH ETABLISSEMENT : DUTTLENHEIM France

Description des produits

Identification du (des) produit (s) certifié(s) (référence)	Désignation du (des) produit(s) selon la norme	Numéro de dossier	Utilisation des produits
Serenity 5 (LIFEBOX)	Dispositif d'Alarme de Fumée	292.0269	<p>Nature du capteur : Optique de fumée utilisant la diffusion ou la transition de lumière</p> <p>Montage : mural ou plafonnier</p> <p>Alimentation : interne au dispositif E92 (Energizer) MN2400 (Duracell Duralock), ID2400 (Duracell Industrial)</p> <p>Options :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indicateur d'alarme individuelle : oui - Interconnectable : non - Connectable : non - Utilisation dans les véhicules de loisir : oui - Neutralisation d'alarme : oui - Accessibilité : non - Report défaut de batterie la nuit : oui

Cette annexe ne peut être ni présentée, ni reproduite, sans le document auquel elle se rattache.



Directeur Général d'AFNOR Certification
Franck LEBEUGLE