DÉCLARATION DE

PERFORMANCE N° DoP

24

1. Code d'identification unique du type de produit :

Revêtement PVC sur intissé

2. Usage prévu :

Aménagement de surfaces type murs et plafonds avec du papier peint et des frises

3. Fabricant :

A.S. Création Tapeten AG, Südstr. 47, D-51645 Gummersbach

4. Mandataire : **Ne s'applique pas au papier peint**

5. Système d'évaluation et de vérification de la performance : **Système 3**

6. Norme harmonisée **:**

DIN EN 15102:2007 + A1 : 2011

La résistance au feu du papier peint est contrôlée par l'organisme notifié EFECTIS France, ZI Les Nappes 149, route du Marc, 38630 LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN, France, conformément à la norme EN 13501-1:2018 (numéro d'identification : 1812)

Conformément à l'EN 12149:1997, la présence de formaldéhydes, de métaux lourds et de chlorure de vinyle (VCM) est régulièrement contrôlée par l'institut Fraunhofer WKI de Braunschweig. (numéro d'identification : 0765)

7. Performance déclarée

Principales caractéristiques	**Performance**	**Spécification technique harmonisée**
Résistance au feu	**B-s1,d0**	**EN 13501-1:2019-05**
Formaldéhyde	**Validé (< 120 mg/kg)**	**EN 12149:1997**
Dépôt d'autres matières dangereuses :		
Antimoine **Arsenic** **Baryum** **Cadmium** **Chrome** **Plomb** **Mercure** **Sélénium**	**Validé (pas de limite maximum)** **Validé (< 25 mg/kg)** **Validé (< 500 mg/kg)** **Validé (< 25 mg/kg)** **Validé (< 60 mg/kg)** **Validé (< 90 mg/kg)** **Validé (< 20 mg/kg)** **Validé (< 165 mg/kg)**	
Chlorure de vinyle (VCM)	**Validé (< 0,2 mg/kg)**	**EN 12149:1997**
Absorption sonore	**Pas de performance établie**	

Isolation thermique	**Pas de performance établie**	

La performance du précédent produit correspond aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) N° 305/2011, seul le fabricant précédemment cité est responsable de l'établissement de la déclaration de performance.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant par :

Gummersbach, le 05/10/2022

Benjamin Viebahn (Direction contrôle de la qualité)

Autres informations :

Critères RAL en matière de qualité GZ - 479	Gütezeichen RAL TAPETEN	**RAL GZ-479**
Émissions COV (règlementation française sur les COV DEVL1104875A:2011)	ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C	**ISO 16000**
Émissions COV (arrêté belge C – 2014/24239)		**ISO 16000**