



NOUVELLE
CONNECTIQUE
ARDÉCHOISE



Etudes et réalisation de connexions, faisceaux et cordons électriques surmoulés à usage industriel.

CERTIFICAT DE CONFORMITE REF VOL000011

CABLE H07V-K 6MM² VERT/JAUNE

Référence	Désignation
VK6VJf750	H07 V-K 6MM ² VERT/JAUNE

REFERENCE NORMATIVE	IEC 60228
TENUE AU FEU	IEC 60332-1
	EN50525-2-31
	IEC 60227-3
CPR	EN50575
NIVEAU	ECA

CONNECTEUR AUTO DENUDANT

Attribut	Valeur
Type d'épissure	Robinet
Taille de fil	12 → 10 AWG
Taille minimale des conducteurs mm ²	4mm ²
Taille maximale des conducteurs mm ²	6mm ²
Longueur hors tout	34.5mm
Diamètre	20.5mm


Taille minimale des conducteurs AWG	12AWG
Taille maximale des conducteurs AWG	10AWG
Isolation	Isolé
Couleur	Jaune
Matériau d'isolation	PP
Matériau du contact	Laiton

COSSE A CEIL ISOLE JAUNE 6MM², M3, 7.2MM

Attribut	Valeur
Isolation	Isolé
Matériau d'isolation	Vinyle
Diamètre interne de l'anneau	3.2mm
Diamètre externe de l'anneau	7.2mm
Taille maximale des conducteurs mm²	6mm²
Taille minimale des conducteurs mm²	4mm²
Taille maximale des conducteurs AWG	10AWG
Taille minimale des conducteurs AWG	12AWG
Taille de filetage	M3
Couleur	Jaune
Matériau du contact	Cuivre
Placage du contact	Etain
Epaisseur	1mm
Longueur hors tout	22.7mm

Nous déclarons que les fournitures citées sont conformes aux exigences de la commande et que, après vérifications et essais, elles répondent en tout point aux exigences spécifiées, aux normes et règlements applicables, sauf exceptions, réserves ou dérogations énumérées dans la présente déclaration de conformité.

FAIT A SATILLIEU LE 31/08/2023


Nouvelle Connectique Ardéchoise
35 Rue des Gauds - B.P. 14
07290 - SATILLIEU
Tel 04 75 34 94 88 Fax 04 75 34 97 07
contact@n-c-a.fr
N°SIRET 387 965 981 00013 APE 2821