

Le groupe Elydan, pour les entreprises citées ci-dessous :

ELYDAN

11, rue d'Altkirch
68580 SEPPOIS LE BAS – France

Et

ELYDAN

Z.I. de Mélou 79 rue de l'industrie
81107 CASTRES - France

Déclare que le produit décrit ci-après :

- Systèmes de conduits pour la gestion du câblage - Conduits cintrables
- ICTA 3422, diamètres 16, 20, 25, 32, 40,50
de couleur grise, verte ou ou noire



Est conforme aux dispositions de de la directive **Matériel électrique basse tension 2014/35/UE** ,
et, le cas échéant, avec les normes nationales transposant les normes harmonisées **EN61386-1
(2008) + EN 61386-22(2004) + A1 (2011)**.

Est identique à l'ICTA 3422 qui est sujet aux licences n° **NF004-1080 ; NF004-1026/M2 ; NF004-1081; NF004-1027/M2** émises par le LCIE (Laboratoire Central des Industries Electriques), 33
Avenue du Général Leclerc 92260 Fontenay-aux-Roses – France

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant et ne
concerne que la gaine nue.

A Castres le 11/09/2023

Nom : TITIZ Adem

Fonction : Responsable technique R&D

Signature :

