CERTIFICADO DE CALIDAD TIPO 2.2 (UNE-EN 10204)

VÁLVULA CON AUTOBLOQUEO PARA GAS, M-M, REF. 3600

MATERIAL:

VÁLVULA CON AUTOBLOQUEO PARA USO DE GAS NATURAL
CERTIFICADA POR AENOR SEGÚN UNE 60718.
CONSTRUIDA EN LATÓN SEGÚN UNE EN-12165
CuZn40Pb2/CW617N
EXTREMOS ROSCADOS GAS MACHO-MACHO ISO 228/1
ACCIONAMIENTO CON MUELLE DE SEGURIDAD
MANDO PRECINTABLE EN ZAMAK
EJE CON DOBLE JUNTA TÓRICA
TÓRICA EN NBR SEGÚN EN 549
ASIENTOS: P.T.F.E.

CARACTERÍSTICA:

PRESIÓN NOMINAL: 5 Bar
TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO: +60ºC
TEMPERATURA MÍNIMA DE FUNCIONAMIENTO: -20ºC

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS:

ESTANQUEIDAD DEL CUERPO:
Test de baja presión: 0,15 Kgf/cm^2 (Neumática)
Test MOP: 5 Kgf/cm^2 (Neumática)
Test alta presión: 7,5 Kgf/cm^2 (Neumática)
ESTANQUEIDAD DE LOS ASIENTOS:
Test de baja presión: 0,15 Kgf/cm^2 (Neumática)
Test MOP: 5 Kgf/cm^2 (Neumática)
Test alta presión: 7,5 Kgf/cm^2 (Neumática)
EL RESULTADO DE LOS ENSAYOS EN CONFORME LOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE LA NORMA UNE-EN 331:1998

GENEBRE CERTIFICA:

QUE DICHO MATERIAL CUMPLE CON LA CALIDAD INDICADA.
LOS MATERIALES HAN SIDO FABRICADOS Y ENSAYADOS SEGÚN LOS REQUISITOS CONTEMPLADOS EN LA NORMAS DE FABRICACIÓN Y DE CONTROL CORRESPONDIENTES.

DPTO. DE CALIDAD DE GENEBRE, S.A.
AVENIDA DE JOAN CARLES I, 46 – 48
08908 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
BARCELONA (SPAIN)