

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 037/10/2019/HP/KOM/DPO

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Stalowe drzwi wewnętrzne**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **typ HPL30 A-1.**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Zabudowa otworów budowlanych w ścianach wewnętrznych oraz w ścianach oddzielenia pożarowego, spełniające wymagania co najmniej klasy EI230.**
Do stosowania w budownictwie, jako drzwi wewnętrzne , przeciwpożarowe.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Hörmann KG Brandis ; Gewerbeallee 17, 4821 Brandis; Niemcy
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Hörmann Polska Sp. z o. o .; ul. Otwarta 1, 62-052 Komorniki k/Poznań
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System: 1
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
- Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej i numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium / laboratoriów i numer akredytacji
- 7b. Krajowa ocena techniczna: **Krajowa Ocena Techniczna Nr ITB-KOT-2019/1050 wydanie 1,**
wydana w dniu 26 września 2019 r. Termin ważności: 26.09.2024 r.
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
- Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu
Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Certyfikacji ITB; Nr akredytacji: AC 020;
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-0723/W.
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań		Deklarowane Właściwości Użytkowe	Uwagi
odchyłki wymiarowe		klasa 2	
prostokątność skrzydła		klasa 2	
płaskość skrzydła	ogólna	klasa 3	
	miejscowa	klasa 1	
prawidłowość działania		spełniono	
wartości sił operacyjnych drzwi z urządzeniami samozamykającymi		klasa 1	
wytrzymałość mechaniczna		klasa 2	

trwałość mechaniczna		kategoria użytkowania 4	
przepuszczalność	drzwi z progiem	klasa 1 / B	
powietrza	drzwi bez progu	WUN	
odporność ogniowa		klasa EI230	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał (-a):

Dariusz Potrzebski, Dyrektor Sprzedaży Produktów Obiektowych

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Komorniki, dn. 02.10.2019

(miejsce i data wystawienia)



(podpis)