


Raccordement D'clic XP avec contacteur CT'clic

Contacteur CT'clic

20 Ampères

Réf. 16735




Coupez le courant avant intervention
et vérifiez le serrage des vis.

Pour toute demande d'information, envoyez un email à : vos-questions@scanelec.fr

Schneider
Electric

Raccordement D'clik XE avec contacteur CT'clik




Version embrochable

Contacteur CT'clik 20 Ampères


Réf. 16735




Retirer la protection



Dévisser le connecteur



Réaliser le câblage



Coupez le courant avant intervention
et vérifiez le serrage des vis.

Pour toute demande d'information, envoyez un email à : vos-questions@scanelec.fr

Schneider
Electric