

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Dop.No: 2024-11

Descripción:	TOALLERO ZETA T PVD GUN METAL/MATT CHROME/ MATT GOLD 800 x 500 mm
--------------	---

Uso previsto:	Radiador para conexión y uso dentro de un sistema de calefacción hidrónico
---------------	--

Fabricante:	TECNA S.L. Avda. de la Vega Nº24. 28108 Alcobendas (Madrid)
-------------	---

Sistema de Evaluación y Verificación de la constancia de prestaciones	Sistema 3
---	-----------

Normativa aplicable:	EN442-1/ EN442-2/ EN442-3
----------------------	---------------------------

EN442-1 Test de durabilidad:	APTO	Prueba de humedad de 100 horas	APTO	Declaración	APTO
------------------------------	------	--------------------------------	------	-------------	------

EN442-1 Resistencia a la presión					
Prueba de fugas:	1300kPa	Prueba resistencia Presión	1690 kPa	Presión máxima de trabajo declarada:	1000 kPa

EN442-1 Reacción al fuego::	Clase A1	Declaración:	APTO
-----------------------------	----------	--------------	------

EN442-2 :Emisión Termica							
	$\Delta T_{30^{\circ}C}$	$\Delta T_{40^{\circ}C}$	$\Delta T_{50^{\circ}C}$		Km	n	Φ
Emisión Termica:	Watts	Watts	Watts				
	141	203	270		6,32	1,27	$\Phi = K_m \cdot \Delta T^n$

Nota:
Las pruebas de durabilidad y presión se completan como un tipo de producto, no como cada modelo individual.

Firmado por y en nombre del fabricante por

Oscar Uña de Paz	 tecna S.L.U. Avenida de la Vega, Nº 24 28108 ALCOBENDAS - Madrid Tel. 91 628 20 56 e mail: comercial@tecna.es	Fecha:
Jefe de Producto en Tecna		6.11.2024

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Dop.No: 2024-11

Descripción: TOALLERO ZETA T PVD GUN METAL/CROMADO MATE/ORO MATE 1200X500 MM

Uso previsto: Radiador para conexión y uso dentro de un sistema de calefacción hidrónico

Fabricante: TECNA S.L. Avda. de la Vega Nº24. 28108 Alcobendas (Madrid)

Sistema de Evaluación y Verificación de la constancia de prestaciones: Sistema 3

Normativa aplicable: EN442-1/EN442-2/EN442-3

EN442-1 Test de durabilidad:	APTO	Prueba de humedad de 100 horas	APTO	Declaración	APTO
------------------------------	------	--------------------------------	------	-------------	------

EN442-1 Resistencia a la presión					
Prueba de fugas:	1300kPa	Prueba resistencia Presión	1690 kPa	Presión máxima de trabajo declarada::	1000 kPa

EN442-1 Reacción al fuego::	Clase A1	Declaración:	APTO
-----------------------------	----------	--------------	------

EN442-2 :Emisión Termica							
	$\Delta T_{30^{\circ}C}$	$\Delta T_{40^{\circ}C}$	$\Delta T_{50^{\circ}C}$		Km	n	Φ
Emisión	Watts	Watts	Watts				
Termica:	224	324	429		10,03	1,27	$\Phi = K_m \cdot \Delta T^n$

Nota:
Las pruebas de durabilidad y presión se completan como un tipo de producto, no como cada modelo individual.

Firmado por y en nombre del fabricante por

TECNA S.L.U.

Oscar Uña de Paz	Avenida de la Vega - Nº 24 28108 ALCOBENDAS - Madrid Tel. 91 628 20 56 e-mail: comercial@tecna.es	Fecha: 17.05.2023
Jefe de Producto en Tecna		