

DITASA

DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y AISLAMIENTOS, S.A.

C/ Pico Almanzor, nº14. Pol. Ind. Valdecabañas
Tfno: 91 871 81 60/61 Fax: 91 871 81 62
28500 ARGANDA DEL REY (Madrid)

Arganda, 05/11/2018

Asunto.- Declaración de conformidad del tubo de cobre pre-aislado "INABA COPPER BRASS".

DITASA declara bajo su responsabilidad que la tubería de cobre pre-aislada distribuida como INABA Copper Brass para aplicaciones de aire acondicionado está fabricada bajo las siguientes características:

TUBO DE COBRE

Tipo de cobre: CU-DHP 99,9 %
Fósforo residual: Entre 0,015 % y 0,040 %
EN-12735-1

AISLAMIENTO

- Aislamiento en polietileno expandido y poliamida.
- Reacción al fuego: B-S1-d0
- Temperatura de trabajo: -80 °C / + 98°C
- Coeficiente de dispersión de vapor de agua: $8,6 \times 10^{-11}$ g/ m² x s x Pa
- Conductividad térmica: 0,035 WmK a 0 °C.
- Libre de CFC
- Ecológico
- Espesores de aislamiento de acuerdo a RITE 2013, IT 1.2.4.2.1.2

Presiones de trabajo

1/4" x 0,80 mm – 139 bar
3/8" x 0,80 mm – 93 bar
1/2" x 0,80 mm – 70 bar
5/8" x 0,80 mm – 57 bar

El producto arriba descrito está garantizado para los gases R407 y R410.

DITASA

DITASA

Tomás Cabrero Landa
Consejero Delegado