

Notificación de Ensayos y Clasificación

EMPRESA	DIERRE HISPÁNICA, S.A.U.
DIRECCIÓN	C/ Lanzarote nº 15 locales 8 y 9 28703 San Sebastián de los Reyes – MADRID
Nº INFORME ASOCIADO	062264-001-3

Identificación

Puerta de seguridad de referencia:

“SPARTA 5”

Ensayos

▪ Resistencia bajo carga estática (UNE-EN 1627/28:2011)	CORRECTO
▪ Resistencia bajo carga dinámica (UNE-EN 1627/29:2011)	CORRECTO
▪ Resistencia a intentos manuales de efracción (UNE-EN 1627/30:2011)	CORRECTO

Clasificación (UNE-EN 1627:2011)

CLASE 3

Fecha de ensayo	29.11.2016-13.12.2016
Fecha de emisión	05.01.2017

Este documento es el resumen de los datos incluidos en el Informe de ensayo nº 062264-001-3. La información completa de la puerta, los ensayos y resultados, queda recogida en el informe mencionado.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción.