



AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 020 / 002191

AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Pg. 1/2
2009-11-24

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

LANA MINERAL

MINERAL WOOL

detallado en la(s) página(s) siguiente(s),

detailed in the following page(s),

suministrado por

supplied by

ROCKWOOL PENINSULAR, S.A.U.
PI DE CAPARROSO - CR DE ZARAGOZA KM 53,5
31380 CAPARROSO (Navarra - ESPAÑA)

y elaborado en

and manufactured in

PI DE CAPARROSO - CR DE ZARAGOZA KM. 53,5
31380 CAPARROSO (Navarra - ESPAÑA)

es conforme con

complies with

UNE-EN 13162:2002 (EN 13162:2001)
UNE-EN 13162:2002/AC:2006 (EN 13162:2001/AC:2005)

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 20.09.

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 20.09.

Fecha de concesión: **2004-11-24**
First issued on:

Fecha de renovación: **2009-11-24**
Renewed on:

Fecha de caducidad: **2014-11-24**
Expires on:

AENOR Asociación Española de
Normalización y Certificación
El Director General de AENOR
General Manager

No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR - Génova, 6 - 28004 MADRID - Teléfono 914 32 60 00 - Telefax 913 10 46 83

Entidad acreditada por ENAC (01/C-PR002.020)
Body accredited by ENAC (01/C-PR002.020)



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 020 / 002191
AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 2/2
2009-11-24

Marca comercial: Confortpan Roxul 208
Trade mark:

Conductividad térmica (W/mK)	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m²K/W)	Reacción al fuego	Código de designación
Thermal conductivity (W/mK)	Thickness (mm)	Thermal resistance (m²K/W)	Reaction to fire	Designation code
0,037	40	1,05	A1	MW-EN 13162-T2-WS
0,037	50	1,35	A1	MW-EN 13162-T2-WS
0,037	60	1,60	A1	MW-EN 13162-T2-WS
0,037	75	2,00	A1	MW-EN 13162-T2-WS
0,037	100	2,70	A1	MW-EN 13162-T2-WS