



ISOCEL
107 rue du Ruisseau
F – 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER

Objet: Déclaration de conformité des produits BMEL25SKEA (3070160925064) et BMEL50SKEA (3070160925065).

Les réservoirs sont réalisés par la Cordivari en conformité de la Directive 2014/68 UE. Selon l'article 4.3 de cette directive, ils ne doivent pas avoir de marquage CE.

Selon la Directive 2014/68 UE (PED) ainsi que les règlements N.812/2013 et N.814/2013 émis par la directive 2009/125/CE (ErP – exigences d'écoconception des appareils reliés à l'énergie) et par la Directive 2010/30/CE (étiquetage énergétique), les données techniques, la déperdition thermique et la classe énergétique sont indiqués sur les étiquettes/fiche produit fournis avec l'article. Tels documents doivent être considérés comme faisant partie de la notice d'emploi.

Les cuves sont réalisées en acier au carbone S 235 JR UNI EN 10025.

Le test d'étanchéité est effectué à 1,5 fois la pression maximum d'exercice de 6 bar et ils sont adaptés à travailler à une température maximum comprise entre -10°C et +110°C.


CORDIVARI S.r.l.