

La empresa: **PORTALAMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA S.A.**
The manufacturer:

Declara que el/los producto/s: **INTERRUPTORES DIFERENCIALES.**
Declares that the product/s : Residual protection

Referencias: (Series: RCB....., RCBA.....,RCBSI....., CBRA.....RCBO.....)
Reference:

- Interruptores diferenciales. Residual protection.
- Intensidad asignada: de 25 a 63 A. Rated current from 25 to 125A.
- Tensión asignada: 230/400V~. Rated voltage 230/400V~.
- Clase A y AC. Type A and AC.
- Fijación mediante carril DIN de 35 mm. Fixings: 35 mm Din Rail.

Cumple con los requisitos de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo:
Complies with the Directive requirements of the European Parliament and of the Council :

2014/35/UE (Directiva de Baja Tensión).
2011/65/UE (Directiva RoHS).

El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión: **2014/35/UE** de 26 de Febrero de 2014 y **2011/65/UE** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: 2014/35/UE of 26 February 2014 and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment :

Mediante la conformidad con las siguientes Normas :
By conformity with the following standards:

- **EN 50581:2012.**
- **UNE-EN 61008-1.**
- **Real Decreto sobre seguridad de los productos 1801/2003.**
- **Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.**

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Información Adicional:
Additional information:

Firmado por:
Signed for

Lugar y fecha de expedición:
Place and date of issue:



Paterna: 11 de mayo de 2021

Antonio MOYA BLAZQUEZ
Director Dpto. Técnico. Technical Department Manager