

La empresa: **PORTALAMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA S.A.**  
The manufacturer:

Declara que el/los producto/s: **PRENSAESTOPAS.**  
Declares that the product/s.: Gland

Referencias: KIT PL12G, KIT PL16G, KIT PL20G, KIT PL25G, KIT PL32G, KIT PL40G,  
Reference: KIT PL50G, KIT PL63G.

- Prensaestopas para instalaciones electricas . Cable glands for electrical installations
- Material: Poliamida. Polyamide
- Grado de protección: IP68 (Hasta 5 bares). degree of protection IP68
- Temperatura de trabajo: -20°C hasta 100°C. Temperatures : from -20°C to +100°C.
- Color: Gris (RAL 7035). Colour: grey

Cumple con los requisitos de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo:  
Complies with the Directive requirements of the European Parliament and of the Council :

**2014/35/UE (Directiva de Baja Tension).**  
**2011/65/UE (Directiva RoHS ).**

El objeto de la declaracion descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Union: **2014/35/UE** de 26 de Febrero de 2014 y **2011/65/UE** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos  
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: 2014/35/UE of 26 February 2014 and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

Mediante la conformidad con las siguientes Normas :  
By conformity with the following standards:

- **UNE EN 50262.**
- **Real Decreto sobre seguridad de los productos 1801/2003.**
- **Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión**

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.  
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Informacion Adicional:  
Additional information:

Firmado por:  
Signed for

Lugar y fecha de expedición:  
Place and date of issue:



**Paterna: 16 de mayo de 2016**

**Antonio MOYA BLAZQUEZ**  
**Director Dpto. Técnico.** Technical Department Manager