

La empresa: **PORTALAMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA S.A.**
The manufacturer:

Declara que el/los producto/s: **CONECTOR ESTANCO.**
Declares that the product/s Connecting devices.

Referencias: CLG15AZ
References:

- Para conexión de conductores de Tierra, Neutro y Fases. Earth conductor connection, Neutral and Phases
- Conexión 1,5 mm². Connection 1,5 mm².
- Tensión asignada: 400V. Rated voltage: 400V.
- Para conexión de conductores de cobre. connection of copper conductors
- Temperatura ambiente máxima de uso para la regleta de conexión: de -5°C a 40°C. Temperatura ambiente máxima de uso para la regleta de conexión: de -5°C a 40°C.

Cumple con los requisitos de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo:
Complies with the Directive requirements of the European Parliament and of the Council :

2014/35/UE (Directiva de Baja Tension).
2011/65/UE (Directiva RoHS).

El objeto de la declaracion descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Union: **2014/35/UE** de 26 de Febrero de 2014 y **2011/65/UE** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: 2014/35/UE of 26 February 2014 and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment :

Mediante la conformidad con las siguientes Normas :
By conformity with the following standards:

- **UNE EN 60 998-1.**
- **Real Decreto sobre seguridad de los productos 1801/2003.**
- **Reglamento Electrotecnico de Baja Tension**

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Informacion Adicional:
Additional information:

Firmado por:
Signed for

Lugar y fecha de expedición:
Place and date of issue:

Paterna: 27 de julio de 2016

Antonio MOYA BLAZQUEZ
Director Dpto. Técnico. Technical Departmen Manager

