

AENOR

Certificado AENOR de Producto Plásticos



001/007055

AENOR certifica que la organización

EUROTHERM, S.P.A.

con domicilio social en VIA PILLHOF, 91 - FRANGARTO (Italia)

suministra Tubos de polietileno reticulado (PE-X), por el método del peróxido, para instalaciones de agua caliente y fría

conformes con UNE-EN ISO 15875-1:2004 (EN ISO 15875-1:2003)
UNE-EN ISO 15875-1:2004/A1:2007 (EN ISO 15875-1:2003/A1:2007)
UNE-EN ISO 15875-2:2004 (EN ISO 15875-2:2003)
UNE-EN ISO 15875-2:2004/A1:2007 (EN ISO 15875-2:2003/A1:2007)

MARCA COMERCIAL EUROTHERM EUROFLEX

Más información en el anexo al certificado

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 01.03.

Fecha de primera emisión 2020-03-27
Fecha de última emisión 2021-10-15
Fecha de expiración 2026-10-15

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 1/C-PR271

AENOR

Certificado AENOR de Producto Plásticos

001/007055

Anexo al Certificado

MARCA COMERCIAL EUROTHERM EUROFLEX

SERIE	DIÁMETROS (mm)	CLASE DE APLICACIÓN / PRESIÓN DE DISEÑO (bar)	OPACIDAD
2,6	12 - 15	1/10 ; 2/10 , 4/10 ; 5/10	NO
3,0	14	1/10 ; 2/10 , 4/10 ; 5/10	NO
3,2	16 - 18 - 20 - 25 - 32	1/10 ; 2/10 , 4/10 ; 5/10	NO
3,3	22	1/10 ; 2/10 , 4/10 ; 5/8	NO
3,5	16	1/10 ; 2/10 , 4/10 ; 5/8	NO
4,0	16 - 18	1/8 ; 2/8 , 4/10 ; 5/8	NO
4,5	20	1/8 ; 2/6 , 4/8 ; 5/6	NO
5,0	12 - 16 - 20 - 25 - 32	1/6 ; 2/6 , 4/8 ; 5/6	NO

Fecha de primera emisión 2020-03-27
Fecha de última emisión 2021-10-15
Fecha de expiración 2026-10-15

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 1/C-PR271