

Arganda del Rey, 01 de Enero de 2023

Asunto: Declaración de conformidad de tubería preaislada de cobre "COPPER BRASS"

DITASA:

DECLARA

bajo su responsabilidad que el tubo de cobre preaislado fabricado con material de la marca "COPPER BRASS" destinado a aplicaciones en climatización se ajusta a los requisitos que se detallan a continuación:

TUBO DE COBRE

- Tipo de cobre: CU – DHP 99,9%
- Fósforo residual: entre 0,015% y 0,040%
- EN 12735 - 1

AISLAMIENTO

- polietileno expandido de baja densidad de celdas cerradas
- autoextinguible Clase 1
- Temperatura de trabajo: -80° C / +98° C
- Coef. de dispersión de vapor de agua: 5,482
- Conductividad térmica: 0,0397 W . m-1 . K-1
- Espesor de la pared aislante de acuerdo con la RITE
- Sin CFC
- Ecológico

El producto arriba descrito está garantizado para los gases R407, R410 Y R32.

DITASA expide el presente certificado para los usos previstos por la ley.

La conformidad está supeditada al pleno respeto de las disposiciones vigentes para la instalación de aire acondicionado.



DITASA