



Certificado de Conformidad

001/006913

AENOR certifica que la organización

ISOLTUBEX, S.L.

con domicilio social en CARRER COLLIDORS, S/N 46139 LA PUEBLA DE FARNALS (Valencia - España)

suministra **Tubos de polipropileno random con estructura cristalina modificada (PP-RCT) y fibra de vidrio (PP-RCT)/PP-RCT + FV/PP-RCT) para instalaciones de agua caliente y fría en el interior de la estructura de los edificios**

conformes con ESPECIFICACIÓN TÉCNICA AL RP 001.78

Descripción Marca comercial: ISOLFASER-CT
Contenido de fibra de vidrio total: 6%
Contenido en fibra de vidrio de la capa intermedia: 20%

Más información en el anexo.

Centro(s) de producción CARRER COLLIDORS, S/N 46139 LA PUEBLA DE FARNALS (Valencia - España)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 01.78.

Primera emisión 2019-03-14
Última emisión 2024-03-14
Expiración 2029-03-14

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



Certificado de Conformidad

001/006913

Anexo al Certificado

Descripción Marca comercial: ISOLFASER-CT
Contenido de fibra de vidrio total: 6%
Contenido en fibra de vidrio de la capa intermedia: 20%

SERIE	DIÁMETROS (mm)	CLASE DE APLICACIÓN / PRESIÓN DE DISEÑO (bar)	OPACIDAD
3,2	20 - 25	1/10 ; 2/10 ; 4/10 ; 5/8	SI
4,0	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110	1/8 ; 2/8 ; 4/8 ; 5/6	SI

Primera emisión 2019-03-14
Última emisión 2024-03-14
Expiración 2029-03-14

