

CERTIFICADO DE PUESTA EN MARCHA

El abajo firmante, en representación de la empresa instaladora indicada, certifica que la puerta cortafuego a la que se refiere este certificado ha sido instalada de forma correcta, y que se ha verificado el funcionamiento tanto de la puerta cortafuego como de todos los componentes de mejora que la acompañan.

Instalador: _____

Empresa instaladora: _____

Fecha: _____

Cliente: _____

Obrar: _____

Firma del instalador: _____

REGISTROS DE MANTENIMIENTO

Mantenedor	Paso ☐ Folia ☐	Notas	Empresa: _____
Resultado de la revisión	Fecha: _____		
Firma:			
Mantenedor	Paso ☐ Folia ☐	Notas	Empresa: _____
Resultado de la revisión	Fecha: _____		
Firma:			
Mantenedor	Paso ☐ Folia ☐	Notas	Empresa: _____
Resultado de la revisión	Fecha: _____		
Firma:			
Mantenedor	Paso ☐ Folia ☐	Notas	Empresa: _____
Resultado de la revisión	Fecha: _____		
Firma:			
Mantenedor	Paso ☐ Folia ☐	Notas	Empresa: _____
Resultado de la revisión	Fecha: _____		
Firma:			
Mantenedor	Paso ☐ Folia ☐	Notas	Empresa: _____
Resultado de la revisión	Fecha: _____		
Firma:			
Mantenedor	Paso ☐ Folia ☐	Notas	Empresa: _____
Resultado de la revisión	Fecha: _____		
Firma:			

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE UNA PUERTA CORTAFUEGO ROPER CONFORME CON EL CTE CORTAFUEGO ROPER 1 Y 2 HOJAS E2 (I) C5

NOTAS DE INTERÉS GENERAL

1. El personal encargado de la instalación, deberá seguir y asegurar el cumplimiento de las instrucciones facilitadas por **ROPER**.
2. Una vez realizada la instalación, se deberá verificar dicho montaje y firmar el certificado de puesta en marcha.
3. Cuando finalice el proceso, se deberá entregar la documentación al propietario de la puerta.
4. El incumplimiento de cualquiera de las instrucciones dadas por **ROPER** para el montaje de sus puertas cortafuego, exime al mismo de cualquier responsabilidad ante un mal funcionamiento de dicha puerta.

NOTAS SOBRE ELEMENTOS PARTICULARES DE LAS PUERTAS CORTAFUEGO

A continuación y a modo orientativo, les informamos sobre los requerimientos más importantes de algunos de los elementos que los puertos cortafuego pueden llevar instalados:

BISAGRAS: Todas las bisagras instaladas en una puerta cortafuego, deberán estar marcadas CE, según la norma UNE-EN 1935:2002. No está permitido el uso de bisagras de resorte o muelle y los dígitos mínimos exigidos son:

CERRADURAS: Los cerraduras deberán estar marcadas CE, según la norma UNE-EN 12209. Los dígitos que deben tener son:

CIERRAPUERTAS: Todas las puertas cortafuego deben llevar instalado un cierrepuertas. Los cierrepuertas que se monten en una puerta cortafuego, deberá estar marcado CE conforme con la norma UNE-EN 1154, los dígitos mínimos exigidos son:

ANTI-PANICOS: Cuando en una puerta CF sea necesario la instalación de un anti-panico, este deberá estar marcado CE de acuerdo con la norma UNE-EN 1125. Le recordamos que deberá usar un sistema anti-panico en puertas previstas para la evacuación de más de 100 personas familiarizadas con la puerta. Deberán tener los siguientes valores:

SELECTOR DE CIERRE: Deberán estar marcados CE, según la norma UNE-EN 11155. Los dígitos que deben tener son:

RETENCIÓN ELECTROMAGNÉTICA: Deberán estar marcados CE, según la norma UNE-EN 11155. Los dígitos que deben tener son:

VIDRIOS: En caso de que una puerta cortafuego lleve instalado un elemento vidriado (ajo de buey), el vidrio utilizado debe de ser un vidrio cortafuego. No está permitido el uso de vidrios paralelos. Los vidrios cortafuegos no son recomendados para su uso en exteriores.

SECUENCIA DE MONTAJE CF: HOJA E2 (I) C5 EN OBRA RÍGIDA




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

NOTA: La limpieza del marco debe realizarse una vez montada la puerta en obra y antes del secado total del cemento.

LA PUERTA NO DEBE ESTAR EXPUESTA A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS.

Aunque se trate de una puerta galvanizada, recomendamos el uso de mortero y NO YESO, ya que a pesar de que el acero galvanizado tiene gran comportamiento frente a la corrosión, hoy que vigilar su utilización en lugares que no tengan ventilación y en los que haya altos temperaturas y elevada humedad.

NOTA: las puertas de color imitación moderna no son recomendadas para uso en el exterior expuestas a la luz del sol.

Las instrucciones de montaje deben de ser aplicadas con todo rigor para garantizar el perfecto funcionamiento de la puerta incluido su auto cierre. Es necesario y obligatorio un regular mantenimiento (ver detalles en instrucciones de mantenimiento).

