

# DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD



Avda. Antonio Almela 33, bajos.  
46250 L'Alcúdia, Valencia, (ESPAÑA).  
T: +34 962 541 294, F: +34 962 543 485  
www.hidrosalud.com  
[hidrosalud@hidrosalud.com](mailto:hidrosalud@hidrosalud.com)

## **DECLARAMOS bajo nuestra única responsabilidad que:**

LOS EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUA MEDIANTE RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO PARA DESCALCIFICACIÓN, CON DENOMINACIÓN COMERCIAL DE LA GAMA "SOFTECO" PERTENECIENTES A LA FAMILIA DE EQUIPOS **D4** Y CON REFERENCIA Y DESCRIPCIÓN:

**795213    DESC. SOFT30 1"**

**CUMPLEN CON LOS CRITERIOS, CASOS DE CONFORMIDAD Y ENSAYOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA UNE 149101.** EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AGUA EN EL INTERIOR DE EDIFICIOS. CRITERIOS BÁSICOS DE APTITUD DE EQUIPOS UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN EL INTERIOR DE EDIFICIOS.

### ***Ensayo Prestacional y Barrido de Compuestos Orgánicos.***

*No se ha detectado ningún compuesto en el ensayo de migración por GC-MS tras una extracción líquido-líquido con diclorometano según norma BS EN 15768 GC-MS.*

*En particular, no se han detectado trazas de Bisfenol A en la muestra analizada.*

*El equipo ensayado D4.1, representativo de la Gama D.4, dispensa agua que **CUMPLE** con los requisitos de migración de materiales poliméricos exigidos por el **Reglamento UE 10/2011** y el **RD 847/2011**.*

*Todos los parámetros analizados de las muestras de agua del ensayo de migración están dentro de los límites establecidos por el **Real Decreto 140/2003**.*

*El equipo ensayado D4.1, representativo de la Gama D.4, dispensa agua que **CUMPLE** con los parámetros de potabilidad establecidos en la **norma UNE 149101** basados en el **Real Decreto 140/2003** y **Directiva Europea 98/83 CE**.*

*Los ensayos realizados según la norma UNE 149101 permiten concluir que El equipo ensayado D4.1, representativo de la Gama D.4, **CUMPLE con lo establecido en las tablas 2, 3, 4, 5 y anexo B de la norma UNE 149101**.*

LOS ENSAYOS SOBRE EL EQUIPO *D4.1*, representativo de la Gama **D.4**,

FUERON REALIZADOS POR EL LABORATORIO **STENCO**,  
C/ GRAN VIAL 5, EN MONTORNÉS DEL VALLÉS (BARCELONA).  
[WWW.STENCO.ES](http://WWW.STENCO.ES)

Nombre y cargo de la persona autorizada:

Arturo Miquel – Gerente  
22/02/2017



**HIDROSALUD, S.L.**  
C.I.F.: B/97244735  
Avd. Antonio Almela, 33  
46250 - L'ALCÚDIA (Valencia)