

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 14/SL/1342/2025

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 14/SL/1342/2025 KL 1 T1
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Elementy kostki brukowej z kamienia naturalnego do zewnętrznego zastosowania i wykończenia nawierzchni.
3. Producent: Centrum Granitu Obróbka I Handel Kamieniem, 58-150 Strzegom ul. Wałbrzyska 29
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: system 4
5. Norma zharmonizowana: EN 1342:2012
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki:	Właściwości użytkowe:	Zharmonizowana specyfikacja techniczna:
Wytrzymałość na zniszczenie, jako: Wytrzymałość na ściskanie ( $E_L$ )	162 MPa	EN 1342:2012
Śliskość, jako: Odporność na poślizg Poślizgnięcie, jako: Poślizgnięcie	Zadowalająca  NPD	
Trwałość, jako Zmiana średniej wytrzymałości na ściskanie po badaniu mrozoodporności (Śr.) Wytrzymałość na ściskanie po badaniu mrozoodporności w obecności soli (Śr.) Odporność na ścieranie: - metodą Boehma	170 MPa / 165 MPa  164 MPa  6 251 mm <sup>3</sup> 1,2 mm (PN-EN 1342 zał. B)	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

**W imieniu producenta podpisała: Ewa Gnitecka w Strzegomiu dnia 06.11.2025r**

CENTRUM GRANITU  
OBRÓBKA I HANDEL KAMIENIEM  
Arkadiusz Gnitecki  
58-150 Strzegom, ul. Wałbrzyska 29  
NIP PL 8842292591, Regon 020131382

Deklaracja jest dla firmy FHU WEKTOR, ul. Pszczyńska 52B, 44-240 Żory, dotyczy FV/2025/9/58 z dnia 26.09.2025r. kostka granitowa 4/6 cm. FV/2025/10/36 z dnia 15.10.2025r kostka granitowa 8/11.



Producent:

**Centrum Granitu**  
**Obróbka i Handel Kamieniem**  
**Ul. Wałbrzyska 29**  
**58-150 Strzegom**

20  
14/SL/1342/2025

EN 1342:2012

14/SL/1342/2025 KL 1 T1

**Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych dla ruchu pieszego i kołowego**

Zniszczenie, jako:

Wytrzymałość na ściskanie ( $E_L$ ):

162 MPa

Śliskość, jako

Odporność na poślizg w warunkach mokrych

Zadawalająca

Trwałość, jako

Zmiana średniej wytrzymałości na ściskanie po badaniu mrozoodporności (Śr.)

170 MPa / 165 MPa

Wytrzymałość na ściskanie:  
(po badaniu mrozoodporności w obecności soli NaCl)

164 MPa

Odporność na ścieranie:  
- metodą Boehma

6 251 mm<sup>3</sup>  
1,2 mm (PN-EN 1342 zał. B)

**W imieniu producenta podpisała: Ewa Gnitecka w Strzegomiu dnia 06.11.2025r**

**CENTRUM GRANITU**  
OBRÓBKA I HANDEL KAMIENIEM  
Arkadiusz Gnitecki  
58-150 Strzegom, ul. Wałbrzyska 29  
NIP PL 8842292591, Regon 020131382

Deklaracja jest dla firmy FHU WEKTOR, ul. Pszczyńska 52B, 44-240 Żory, dotyczy FV/2025/9/58 z dnia 26.09.2025r. kostka granitowa 4/6 cm. FV/2025/10/36 z dnia 15.10.2025r kostka granitowa 8/11.