



DÉCLARATION DES PERFORMANCES (DdP)

Révision: 01

DdP n°: **MEH07VU**

1. Code d'identification unique du produit type :

BARRY H07V-U

Ce code d'identification unique du produit type englobe:

Conducteurs isolés fabriqués selon la norme EN 50525-2-31

Conducteurs isolés en PVC thermoplastique.

Section nominale: 1,5 / 2,5 / 4 mm².

2. Usage(s) prévu(s):

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

3. Nom, marque et adresse de contact du fabricant :

MIGUELEZ S.L.

Avenida Párroco Pablo Díez, n° 157, 24010. LEÓN. ESPAÑA Tel.: 0034 987 84 51 00

E- mail: migulelez@migulelez.com

http://www.migulelez.com

4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP):

Système 3

5. Organisme notifié:

Organisme notifié n°: **1722**

CEIS / CENTRO DE ENSAYOS, INNOVACIÓN Y SERVICIOS

6. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Système(s) EVCP	Performances déclarées	Norme harmonisée
Réaction au feu	Système 3	E_{ca}	EN 50575:2014+A1:2016
Émission de substances dangereuses	-	NPD (performances non déterminées)	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

ALFREDO RUIZ MELO
DIRECTEUR DE QUALITÉ



Á León (Espagne), le 01 de Novembre de 2016

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

(DIRECTIVE 2014/35/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL)

Conformément aux dispositions de la Directive 2014/35/UE du parlement européen et du conseil, relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension du 26 février 2014

MIGUELEZ S.L.U. est fabricant de câbles électriques avec Système de Gestion de la Qualité (S.G.Q.) selon ISO 9001:2015 et avec certificat d'enregistrement de société n° **ER-0068/1995**.

Le câble avec la désignation technique : **H07V-U**

- Tension assignée : **CA : 450/750 (480 / 825) V [Uo/U (Uo max/U max)]**; **CC: 620 / 1240 V (Umax)**
- Marque d'usine: **MIGUELEZ**
- Marque commerciale : **BARRY H07V-U**
- Gamme de fabrication : Câbles monoconducteurs (Conducteur isolé).
 - Câbles d'énergie basse tension. Câbles pour applications générales. Conducteurs isolés en PVC thermoplastique.
 - Section nominale : 1,5 / 2,5 / 4 mm².

Le câble **BARRY H07V-U** a été fabriqué selon :

☒ Entièrement	D'accord à les normes :	
	☒ Norme nationale (Espagne)	UNE-EN 50525-2-31:2012
	☒ Norme européenne (Harmonisé)	EN 50525-2-31:2011
	☒ International	IEC 60227-3:2024

Description et référence des exigences de sécurité auxquelles la conformité est déclarée :

Les câbles **BARRY H07V-U** respectent les normes européennes (harmonisées) **EN 50525-1:2011**, **EN 50525-1:2011/A1:2022** et **EN 50525-2-31:2011** et le norme international **IEC 60227-3:2024** en ce qui concerne tous les aspects constructifs, les spécifications et les essais de ces normes.

- Conducteur :
Cuivre, classe 1 (rigide, pour service fixe «-U») (**EN 60228:2005**, **EN 60228:2005/AC:2005**, **EN IEC 60228:2024** et **IEC 60228:2023**).
- Matériau d'isolation (spécifications électriques, mécaniques et dimensionnelles) :
PVC type TI 1 (**EN 50363-3:2005** et **EN 50363-3:2005/A1:2011**) et type PVC/C (**IEC 60227-1:2024**).

Le câble **BARRY H07V-U** passe avec succès les tests de performance suivants :

- EN 60332-1-2:2004, EN 60332-1-2:2004/A1:2015, EN 60332-1-2:2004/A11:2016, EN 60332-1-2:2004/A12:2020, IEC 60332-1-2:2004 et IEC 60332-1-2:2004/AMD1:2015.

Les câbles **BARRY H07V-U** possèdent le certificat AENOR <HAR> :

- N° HAR/000315 (EN 50525-2-31:2011) et n° 042/00416 (UNE-EN 50525-2-31:2012).

Par ailleurs, toutes les exigences des normes de construction **EN 50525-1:2011**, **EN 50525-1:2011/A1:2022**, **EN 50525-2-31:2011** et **IEC 60227-3:2024** sont respectées, nous déclarons que les câbles **BARRY H07V-U** répondent aux objectifs de sécurité de la Directive 2014/35/UE du Parlement Européen et du Conseil.

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

MIGUELEZ S.L.U.

C/ Párroco Pablo Díez, N°157, 24010- LEÓN (ESPAGNE). Tél. Siège : (+34) 987 84 51 00

E-mail : miguelélez@miguelélez.com / Website: www.miguelélez.com

22 Septembre 2024

JUAN SOTO ALVAREDO.

Directeur de Qualité et R+D.



MIGUÉLEZ S.L. - Avda. Párroco Pablo Díez, 157 - 24010 LEÓN - C.I.F. B-24002404
Registro Mercantil de León, T. 35 Gral. de Sdades., L. 5º Secc. Ltda. F. 118, H.131, I. 5º 15-5-67.

DÉCLARATION DES PERFORMANCES (DdP)

Révision: 02 (Juin 2017)

DdP n°: **MEH07VR**

1. Code d'identification unique du produit type :

BARRY H07V-R

Ce code d'identification unique du produit type englobe:

Conducteurs isolés fabriqués selon la norme EN 50525-2-31

Conducteurs isolés en PVC thermoplastique.

Section nominale: 6 / 10 / 16 / 25 / 35 / 50 / 70 / 95 / 120 / 150 mm².

2. Usage(s) prévu(s):

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

3. Nom, marque et adresse de contact du fabricant :

MIGUELEZ S.L.

Avenida Párroco Pablo Díez, nº 157, 24010. LEÓN. ESPAÑA Tel.: 0034 987 84 51 00

E- mail: migulez@migulez.com

http://www.migulez.com

4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP):

Système 3

5. Organisme notifié:

Organisme notifié n°: **1722**

CEIS / CENTRO DE ENSAYOS, INNOVACIÓN Y SERVICIOS

6. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Système(s) EVCP	Performances déclarées	Norme harmonisée
Réaction au feu	Système 3	E_{ca}	EN 50575:2014+A1:2016
Émission de substances dangereuses	-	NPD (performances non déterminées)	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

ALFREDO RUIZ MELO
DIRECTEUR DE QUALITÉ



Á León (Espagne), le 01 de Novembre de 2016

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

(DIRECTIVE 2014/35/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL)

Conformément aux dispositions de la Directive 2014/35/UE du parlement européen et du conseil, relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension du 26 février 2014

MIGUELEZ S.L.U. est fabricant de câbles électriques avec Système de Gestion de la Qualité (S.G.Q.) selon ISO 9001:2015 et avec certificat d'enregistrement de société n° **ER-0068/1995**.

Le câble avec la désignation technique : **H07V-R**

- Tension assignée : **CA : 450/750 (480 / 825) V [Uo/U (Uo max/U max)]**; **CC: 620 / 1240 V (Umax)**
- Marque d'usine: **MIGUELEZ**
- Marque commerciale : **BARRY H07V-R**
- Gamme de fabrication : Câbles monoconducteurs (Conducteur isolé).
Câbles d'énergie basse tension. Câbles pour applications générales. Conducteurs isolés en PVC thermoplastique.
Section nominale : de 6 à 240 mm².

Le câble **BARRY H07V-R** a été fabriqué selon :

☒ Entièrement	D'accord à les normes :	
	☒ Norme nationale (Espagne)	UNE-EN 50525-2-31:2012
	☒ Norme européenne (Harmonisé)	EN 50525-2-31:2011
	☒ International	IEC 60227-3:2024

Description et référence des exigences de sécurité auxquelles la conformité est déclarée :

Les câbles **BARRY H07V-R** respectent les normes européennes (harmonisées) **EN 50525-1:2011**, **EN 50525-1:2011/A1:2022** et **EN 50525-2-31:2011** et le norme international **IEC 60227-3:2024** en ce qui concerne tous les aspects constructifs, les spécifications et les essais de ces normes.

- Conducteur :
Cuivre, classe 2 (rigide, pour service fixe «-R») (**EN 60228:2005**, **EN 60228:2005/AC:2005**, **EN IEC 60228:2024** et **IEC 60228:2023**).
- Matériau d'isolation (spécifications électriques, mécaniques et dimensionnelles) :
PVC type TI 1 (**EN 50363-3:2005** et **EN 50363-3:2005/A1:2011**) et type PVC/C (**IEC 60227-1:2024**).

Le câble **BARRY H07V-R** passe avec succès les tests de performance suivants :

- EN 60332-1-2:2004, EN 60332-1-2:2004/A1:2015, EN 60332-1-2:2004/A11:2016, EN 60332-1-2:2004/A12:2020, IEC 60332-1-2:2004 et IEC 60332-1-2:2004/AMD1:2015.

Les câbles **BARRY H07V-R** possèdent le certificat AENOR <HAR> :

- N° HAR/000316 (EN 50525-2-31:2011) et n° 042/00417 (UNE-EN 50525-2-31:2012).

Par ailleurs, toutes les exigences des normes de construction **EN 50525-1:2011**, **EN 50525-1:2011/A1:2022**, **EN 50525-2-31:2011** et **IEC 60227-3:2024** sont respectées, nous déclarons que les câbles **BARRY H07V-R** répondent aux objectifs de sécurité de la Directive 2014/35/UE du Parlement Européen et du Conseil.

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

MIGUELEZ S.L.U.

C/ Párroco Pablo Díez, N°157, 24010- LEÓN (ESPAGNE). Tél. Siège : (+34) 987 84 51 00

E-mail : miguelélez@miguelélez.com / Website: www.miguelélez.com

22 Septembre 2024

JUAN SOTO ALVAREDO.

Directeur de Qualité et R+D.