

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No. SDA0045-001

- 1 Code d'identification unique du produit type : SDA0045 : Dispositif d'alarme de fumée
- 2 Usage prévu : Sécurité au feu
- 3 Fabricant : SCS Sentinel
110 rue Pierre-Gilles de Gennes
49300 Cholet - France
- 4 Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : Système 1
- 5 Norme harmonisée : EN 14604 :2005 + AC :2008
Organisme notifié : 0197
- 6 Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
<i>Conditions nominales de déclenchement/ sensibilité, délai de réponse (temps de réponse) et performance en condition de feu ⁽¹⁾</i>		
Signaux de dispositif d'alarme de fumée	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 4.12
Dispositifs d'alarme de fumées interconnectables	NPD	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 4.18
Répétabilité	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 5.2
Influence de la direction	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 5.3
Sensibilité initiale	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 5.4
Influence des courants d'air	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 5.5
Éblouissement	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 5.6
Sensibilité au feu	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 5.15
Puissance acoustique	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 5.17
Durabilité du dispositif sonore	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 5.18
Dispositifs d'alarme de fumée interconnectables	NPD	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 5.19
Dispositif de neutralisation d'alarme (optionnel)	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 5.20
<i>Fiabilité opérationnelle</i>		
Conformité	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 4.1
Indicateur d'alarme individuelle (optionnel)	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 4.2
Indicateur de mise sous tension	NPD	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 4.3
Raccordement à des dispositifs auxiliaires externes	NPD	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 4.4
Dispositif d'étalonnage	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 4.5
Composants remplaçables par l'utilisateur	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 4.6
Source d'alimentation principale	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 4.7
Source d'alimentation de secours	NPD	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 4.8
Exigences relatives à la sécurité électrique	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 4.9
Dispositif d'essai individuel de série	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 4.10
Bornes pour conducteurs externes	NPD	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 4.11
Signaux d'alarme de fumée	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 4.12
Indication d'absence de batterie	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 4.13
Branchements de la batterie	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 4.14
Capacité de la batterie	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 4.15
Protection contre l'introduction de corps étrangers	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 4.16



Exigences supplémentaires relatives aux dispositifs d'alarme de fumée gérés par logiciel	NPD	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 4.17
Détecteurs de fumée interconnectables	NPD	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 4.18
Marquage et informations	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 4.19
Impact	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 5.11
Signal de défaut de batterie	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 5.16
Inversion de polarité	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 5.22
Source d'alimentation de secours	NPD	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 5.23
Sécurité électrique - Evaluation et essais pour déterminer le caractère adéquat de la protection individuelle contre les courants dangereux traversant le corps humain (choc électrique), la température excessive et le démarrage et la propagation d'un incendie	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 5.24
<i>Tolérance de la tension d'alimentation</i>		
Variation de la tension d'alimentation	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 5.21
<i>Durabilité de la fiabilité opérationnelle et du délai de réponse, résistance à la température</i>		
Chaleur sèche	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 5.7
Froid (essai fonctionnel)	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 5.8
<i>Durabilité de la fiabilité opérationnelle, résistance aux vibrations</i>		
Vibrations (Essai de fonctionnement)	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 5.12
Vibrations (Essai d'endurance)	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 5.13
<i>Durabilité de la fiabilité opérationnelle, résistance à l'humidité</i>		
Chaleur humide (essai fonctionnel)	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 5.9
<i>Durabilité de la fiabilité opérationnelle, résistance à la corrosion</i>		
Corrosion par le dioxyde de soufre (SO2)	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 5.10
<i>Durabilité de la fiabilité opérationnelle, stabilité électrique</i>		
Compatibilité électromagnétique (CEM), essais d'immunité (essais fonctionnels)	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 5.14
⁽¹⁾ Les produits couverts par la présente norme sont censés fonctionner, en cas d'incendie, avant que l'incendie ne soit si important qu'il affecte leur fonctionnement. Il n'y a par conséquent aucune exigence relative au fonctionnement lors d'une exposition à une attaque directe du feu.		

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Pascal PERRIN
Directeur Général, SCS Sentinel
Cholet, 09/09/2025

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

No. SDA0045-001

- 1 Codice d'identificazione unico del prodotto tipo : SDA0045 : Rilevatore fumo
- 2 Uso previsto : Sicurezza antincendio
- 3 Produttore : SCS Sentinel
110 rue Pierre-Gilles de Gennes
49300 Cholet - France
- 4 Sistema di valutazione e verifica per la coerenza delle prestazioni : Sistema 1
- 5 Norma armonizzata : EN 14604 :2005 + AC :2008
Organismo notificato : 0197
- 6 Prestazioni dichiarate :

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
<i>Condizioni nominali di trigger/sensibilità,tempo di risposta e prestazioni in condizioned'incendio⁽¹⁾</i>		
Segnali del rilevatore fumo	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 4.12
Rilevatori fumo collegabili	NPD	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 4.18
Ripetibilità	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 5.2
Influenza della direzione	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 5.3
Sensibilità iniziale	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 5.4
Influenza delle correnti d'aria	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 5.5
Abbagliamento	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 5.6
Sensibilità al fuoco	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 5.15
Potenza sonora	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 5.17
Sostenibilità del dispositivo sonoro	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 5.18
Rilevatori fumo collegabili	NPD	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 5.19
Dispositivo di esclusione dell'allarme (opzionale)	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 5.20
<i>Affidabilità operativa</i>		
Conformità	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 4.1
Indicatore allarme individuale (opzionale)	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 4.2
Indicatore accensione	NPD	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 4.3
Collegamento a dispositivi ausiliari esterni	NPD	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 4.4
Dispositivo di calibrazione	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 4.5
Componenti sostituibili dall'utente	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 4.6
Fonte di alimentazione principale	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 4.7
Fonte di alimentazione di emergenza	NPD	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 4.8
Requisiti di sicurezza elettrica	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 4.9
Dispositivo di prova individuale per la produzione in serie	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 4.10
Barre per conduttori esterni	NPD	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 4.11
Segnali di allarme fumo	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 4.12
Indicazione assenza batteria	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 4.16
Collegamenti de la batteria	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 4.14
Capacità della batteria	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 4.15
Protezione introduzione di corpi estranei	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 4.16




Requisiti aggiuntivi per i rilevatori fumo gestiti da software	NPD	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 4.17
Rilevatori di fumo interconnessi	NPD	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 4.18
Marcatura e informazioni	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 4.19
Impatto	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 5.11
Segnale di guasto batteria	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 5.16
Inversione di polarità	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 5.22
Fonte di alimentazione di emergenza	NPD	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 5.23
Sicurezza elettrica - Valutazione e test per determinare l'adeguatezza della protezione individuale contro le correnti pericolose attraversanti il corpo umano (scossa elettrica), la temperatura eccessiva e l'inizio e la diffusione di un incendio	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 5.24
<i>Tolleranza della tensione di alimentazione</i>		
Variazione della tensione di alimentazione	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 5.21
<i>Sostenibilità dell'affidabilità operativa e del tempo di risposta, resistenza alla temperatura</i>		
Calore secco	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 5.7
Freddo (test funzionale)	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 5.8
<i>Sostenibilità dell'affidabilità operativa, resistenza vibrazioni</i>		
Vibrazioni (Test di funzionamento)	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 5.12
Vibrazioni (Test di resistenza)	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 5.13
<i>Sostenibilità dell'affidabilità operativa, resistenza umidità</i>		
Calore umido (test funzionale)	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 5.9
<i>Sostenibilità dell'affidabilità operativa, resistenza corrosione</i>		
Corrosione da anidride solforosa (SO2)	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 5.10
<i>Sostenibilità dell'affidabilità operativa, stabilità elettrica</i>		
Compatibilità elettromagnetica (EMC), prove di immunità (test funzionali)	CONFORME	EN 14604 :2005/AC :2008 cl 5.14
⁽¹⁾ I prodotti contemplati dal presente standard sono destinati a funzionare, in caso di incendio, prima che l'incendio diventi così importante da influire sul loro funzionamento. Pertanto, non vi è alcun requisito di funzionamento durante un'esposizione ad un fuoco diretto.		

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate.

In conformità al regolamento x, la presente dichiarazione di prestazione è resa sotto la sola responsabilità del produttore sopra menzionato.

Firmato da e per conto del produttore:

Pascal PERRIN
Direttore Generale, SCS Sentinel
Cholet, 09/09/2025



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No. SDA0045-001

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Código único de identificación del tipo de producto: | SDA0045: dispositivo de alarma de humos |
| 2 | Uso previsto: | Seguridad contra incendios |
| 3 | Fabricante: | SCS Sentinel
110 rue Pierre-Gilles de Gennes
49300 Cholet - Francia |
| 4 | Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: | Sistema 1 |
| 5 | Norma armonizada: | EN 14604:2005 + AC:2008 |
| | Organismo notificado: | 0197 |
| 6 | Prestaciones declaradas: | |

Características principales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
<i>Condiciones nominales de activación/sensibilidad, tiempo de respuesta y rendimiento en condiciones de incendios⁽¹⁾.</i>		
Señales del dispositivo de alarma de humo	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.12
Dispositivos de alarma de humo interconectables	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.18
Replicabilidad	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.2
Influencia de la dirección	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.3
Sensibilidad inicial	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.4
Influencia de las corrientes de aire	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.5
Deslumbramiento	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.6
Sensibilidad al fuego	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.15
Potencia acústica	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.17
Durabilidad del dispositivo de sonido	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.18
Dispositivos de alarma de humo interconectables	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.19
Dispositivo de neutralización de alarma (opcional)	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.20
<i>Fiabilidad operativa</i>		
Conformidad	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.1
Indicador de alarma individual (opcional)	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.2
Indicador de encendido	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.3
Conexión a dispositivos auxiliares externos	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.4
Dispositivo de calibración	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.5
Componentes sustituibles por el usuario	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.6
Fuente de alimentación principal	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.7
Fuente de alimentación de emergencia	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.8
Requisitos de seguridad eléctrica	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.9
Dispositivo de prueba individual de serie	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.10
Terminales para conductores externos	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.11
Señales de alarma de humo	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.12
Indicador de falta de batería	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.13
Conexiones de la batería	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.14
Capacidad de la batería	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.15
Protección contra la introducción de cuerpos extraños	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.16
Requisitos adicionales sobre dispositivos de alarma de humo controlados por software	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.17

Detectores de humo interconectables	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.18
Marcado e información	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.19
Impacto	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.11
Señal de fallo de la batería	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.16
Inversión de polaridad	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.22
Fuente de alimentación de emergencia	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.23
Seguridad eléctrica - Evaluación y pruebas para determinar la idoneidad de la protección individual contra las corrientes peligrosas que atraviesan el cuerpo humano (descarga eléctrica), la temperatura excesiva y el inicio y la propagación de un incendio	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.24
<i>Tolerancia de la tensión de alimentación</i>		
Variación de la tensión de alimentación	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.21
<i>Durabilidad de la fiabilidad operativa y del tiempo de respuesta, resistencia a la temperatura</i>		
Calor seco	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.7
Frío (prueba funcional)	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.8
<i>Durabilidad de la fiabilidad operativa, resistencia a las vibraciones</i>		
Vibraciones (prueba de funcionamiento)	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.12
Vibración (prueba de resistencia)	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.13
<i>Durabilidad de la fiabilidad operativa, resistencia a la humedad</i>		
Calor húmedo (prueba funcional)	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.9
<i>Durabilidad de la fiabilidad operativa, resistencia a la corrosión</i>		
Corrosión por dióxido de azufre (SO ₂)	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.10
<i>Durabilidad de la fiabilidad operativa, estabilidad eléctrica</i>		
Compatibilidad electromagnética (CEM), pruebas de inmunidad (pruebas funcionales)	CONFORME	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.14
⁽¹⁾ Los productos cubiertos por esta norma están destinados a funcionar, en caso de incendio, antes de que éste sea tan grave como para afectar a su funcionamiento. Por lo tanto, no existen requisitos para su funcionamiento cuando está expuesto a los efectos directos del fuego.		

Las prestaciones del producto identificado anteriormente se corresponden con las prestaciones declaradas.

De conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011, la presente declaración de prestaciones se redacta bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante mencionado.

Firmado en nombre y representación del fabricante por:

Pascal PERRIN
Director General, SCS Sentinel
Cholet, 09/09/2025



DECLARATION OF PERFORMANCE

No. SDA0045-001

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | Unique product identification code: | SDA0045: Smoke alarm device |
| 2 | Intended use: | Fire safety |
| 3 | Manufacturer: | SCS Sentinel
110 rue Pierre-Gilles de Gennes
49300 Cholet - France |
| 4 | System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V: | System 1 |
| 5 | Harmonized standard: | EN 14604:2005 + AC:2008 |
| | Notified body : | 0197 |
| 6 | Declared performance: | |

Essential Features	Performance	Harmonized technical specifications
<i>Nominal activation conditions / sensitivity / response delay (response time) and performance under fire conditions⁽¹⁾</i>		
Smoke Alarm Device Signals	COMPLIANT	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.12
Interconnectable smoke alarm devices	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.18
Repeatability	COMPLIANT	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.2
Directional dependence	COMPLIANT	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.3
Initial sensitivity	COMPLIANT	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.4
Influence of air currents	COMPLIANT	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.5
Glare	COMPLIANT	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.6
Fire sensitivity	COMPLIANT	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.15
Acoustic power	COMPLIANT	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.17
Durability of the sound device	COMPLIANT	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.18
Interconnectable smoke alarm devices	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.19
Alarm neutralization device (optional)	COMPLIANT	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.20
<i>Operating reliability</i>		
Compliance	COMPLIANT	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.1
Individual alarm indicator (optional)	COMPLIANT	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.2
Mains-on indicator indicator	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.3
Connection of external ancillary devices	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.4
Means of calibration	COMPLIANT	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.5
User replaceable components	COMPLIANT	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.6
Normal power source	COMPLIANT	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.7
Standby power source	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.8
Electrical safety requirements	COMPLIANT	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.9
Routine test facility	COMPLIANT	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.10
Terminals for external conductors	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.11
Smoke alarm signals	COMPLIANT	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.12
Battery removal indication	COMPLIANT	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.13
Battery connections	COMPLIANT	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.14
Battery capacity	COMPLIANT	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.15
Protection against the ingress of foreign bodies	COMPLIANT	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.16
Additional requirements for software-controlled smoke alarm	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.17
Inter-connectable smoke alarms	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.18



Marking and data	COMPLIANT	EN 14604:2005/AC:2008 cl 4.19
Impact	COMPLIANT	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.11
Battery fault signal	COMPLIANT	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.16
Polarity reversal	COMPLIANT	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.22
Backup power source	NPD	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.23
Electrical safety - Assessment and testing to determine the adequacy of personal protection against dangerous currents passing through the human body (electric shock), excessive temperature and the start and spread of fire	COMPLIANT	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.24
<i>Tolerance to supply voltage</i>		
Supply voltage variation	COMPLIANT	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.21
<i>Durability of operational reliability and response delay, temperature resistance</i>		
Dry heat	COMPLIANT	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.7
Cold (functional test)	COMPLIANT	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.8
<i>Durability of operational reliability: vibration resistance</i>		
Vibration (Operational test)	COMPLIANT	EN 1460 4:2005/AC:2008 cl 5.12
Vibrations (Endurance test)	COMPLIANT	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.13
<i>Durability of operational reliability: humidity resistance</i>		
Damp heat (functional test)	COMPLIANT	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.9
<i>Durability of operational reliability, corrosion resistance</i>		
Corrosion by sulfur dioxide (SO ₂)	COMPLIANT	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.10
<i>Sustainability of operational reliability, electrical stability</i>		
Electromagnetic compatibility (EMC), immunity tests (functional tests)	COMPLIANT	EN 14604:2005/AC:2008 cl 5.14
⁽¹⁾ Products covered by this standard are intended to operate, in the event of a fire, before the fire is so severe as to affect their operation. There are therefore no requirements for operation when exposed to direct fire attack.		

The performance of the products identified above is consistent with the declared performance.

In accordance with Regulation (EU) No 305/2011, this declaration of performance is drawn up under the sole responsibility of the manufacturer mentioned above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Pascal PERRIN
Managing Director, SCS Sentinel
Cholet, 09/09/2025

