

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN 2.2 - EN 10204



CLIENTE:

ARCICOP, S.L.

DIRECCIÓN:

Parque emp. de la Sidra parc.1

NAVA 33520

(33)Asturias, ES

FECHA:

09.12.2025

ALBARÁN:

820319821

PEDIDO CLIENTE Y REFERENCIA:

051225-1

PÁGINA:

1 de 3

PEDIDO:

1017136709



Gallega de Mallas, S.L.

Polígono Industrial de Bértoa,

Rúa da Madeira, Parc. E1-B/E2 C.P. 15105 - Carballo

Telf. 981641230

PROPIEDADES MECÁNICAS y COMPOSICIÓN QUÍMICA

Norma:UNE 36092:2014

Referencia	Designación producto																
		Ø (mm)	Calidad acero	Rm (MPa)	Rp0.2 (MPa)	Rm/Rp0.2	A5 (%)	Índ.corr/ graf.	Agt (%)	Despegue nudos(N)	Ceq (%)	C (%)	S (%)	P (%)	N (%)	Cu (%)	Doblado Simple
ME 200x300 Ø5-5 6000x2200 150/150-100/100 400, B500T, UNE 36092:2014 -, UNE EN 10.080:2006																	
9923994	ALS	5,00	B500T	> = 565	> = 510	> = 1,03	> = 8	> 0,035	> = 1,0	> = 2503,000	< = 0,500	< = 0,220	< = 0,050	< = 0,050	< = 0,012	< = 0,800	Apto
	ATS	5,00	B500T	> = 565	> = 510	> = 1,03	> = 8	> 0,035	> = 1,0	> = 2503,000	< = 0,500	< = 0,220	< = 0,050	< = 0,050	< = 0,012	< = 0,800	Apto
Paquete(s)		E493994128 E493994127 E493994126 E493994123															
ME 200x300 Ø5-5 3000x2200 150/150-100/100 400, B500T, UNE 36092:2014 -, UNE EN 10.080:2006																	
9874828	ALS	5,00	B500T	> = 565	> = 510	> = 1,03	> = 8	> 0,035	> = 1,0	> = 2503,000	< = 0,500	< = 0,220	< = 0,050	< = 0,050	< = 0,012	< = 0,800	Apto
	ATS	5,00	B500T	> = 565	> = 510	> = 1,03	> = 8	> 0,035	> = 1,0	> = 2503,000	< = 0,500	< = 0,220	< = 0,050	< = 0,050	< = 0,012	< = 0,800	Apto
Paquete(s)		E384828012 E384828009 E384828008 E384828007 E384828006 E384828005															

Este material ha superado satisfactoriamente todas las pruebas establecidas en el Código Estructural y cumple con todos los requisitos de la Norma UNE-EN 10080:2006

La adherencia se garantiza a través del cumplimiento del índice de gráficas o corrugas.

Empresa con Sistema de Calidad según norma UNE-EN ISO 9001:2015 certificado por Applus+ (Certificado nº EC-9028/18)

Especificación cliente:

-

RESPONSABLE DE CALIDAD

Gallega

Gallega de Mallas S.L.

Rúa da Madeira, Parc. E1-B/E2 Pt. Bértoa

15105 Carballo (A Coruña)

Tfno: 981 641 230

e-mail: gm@gallegamallas.com

CIF: B15488398