



Pag. 1 de 1

Marcado CE para los productos Chapa Colaborante fabricados según norma EN 1090-4
CE marking for Steel deck products manufactured according to EN 1090-4

CERTIFICADO DE CALIDAD/QUALITY CERTIFICATE: Certific. inspección 3.1 EN 10204-2004

NºCertificado/Certificate-No: 820343537	Su Pedido/Your Order: JAGOBÁ	Fecha/Date: 16.01.2026
--	---------------------------------	---------------------------

Medida Product	Lote Batch	Norma fabric. Prod.Standard	Calidad acero Steel Grade	Rec. Coat.	Ensayos Mec/Tensile Test				Ensayos Químicos / Chemical Composition %									
					Rp.0,2 N/mm²	Rm N/mm²	A%	HRB	C	Mn	Si	P	S	NB	V	Cr	Ni	Al
CH FORJADO COLAB MT-60 E=0,8	9929313001	EN 1090-4	DX51D		281	367	35,0		0,040	0,194	0,019	0,012	0,007					0,046
CH FORJADO COLAB MT-60 E=0,8	9929313002	EN 1090-4	DX51D		281	367	35,0		0,040	0,194	0,019	0,012	0,007					0,046
CH FORJADO COLAB MT-60 E=0,8	9929313003	EN 1090-4	DX51D		281	367	35,0		0,040	0,194	0,019	0,012	0,007					0,046
CH FORJADO COLAB MT-60 E=0,8	9929313004	EN 1090-4	DX51D		281	367	35,0		0,040	0,194	0,019	0,012	0,007					0,046
CH FORJADO COLAB MT-60 E=0,8	9929313005	EN 1090-4	DX51D		281	367	35,0		0,040	0,194	0,019	0,012	0,007					0,046