



FICHE TECHNIQUE



CHLORE MULTI ACTIONS - PASTILLES 20G

Libération progressive du chlore actif pour empêcher le développement des algues et des micro-organismes. Améliore la finesse de filtration.

• CARACTÉRISTIQUES

- Pastilles de 20G dissolution progressive
- Pastilles à dissolution très lente titrant 92% de chlore libre
- Oxydant puissant à action rémanente

• AVANTAGES

- Pastille à dissolution lente et progressive pour une chloration uniforme sur 7 jours
- Système multi fonctions assurant une désinfection par le chlore, traitement anti-algues préventif, une floculation permanente dans le filtre en 1 seul geste
- Produit stabilisé : limite la dégradation du chlore actif par les UV

• DONNÉES TECHNIQUES

- **Composition en substance active** : Symclosène (CAS : 87-90-1) : 92,0 % (920 mg/g) Sulfate de cuivre (II) pentahydrate (CAS : 7758-99-8) : 0,5% (5 mg/g)
- **Nom commercial** : MULTI-ACTIONS PASTILLE 20G
- **Tablettes de couleur** blanche
- **Odeur** : chlore
- **Pour l'enregistrement** : LABORATOIRES CHEMOFORM FRANCE - 10 rue du colonel Bouvet 68530 Buhl - FRANCE
- **Type de préparation** : TB - Comprimés
- **Type de produit biocide** : TP2 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux.
- **Usages** : Désinfectants pour les piscines privées.
- **N° de lot et Date de péremption dans des conditions normales de stockage** : Voir marquage sur l'emballage

• CONDITIONNEMENT



1 kg : Pot à visser plastique
Colisage carton de 6 unités

• MODE D'EMPLOI

MISE EN EAU	2 à 3 pastilles Chlore rapide pastille pour 10 m³. Taux de chlore atteint : 2 à 3 ppm.
TRAITEMENT PERMANENT	<p>5 pastilles de 20g permettent de traiter 10 m³ par semaine. Cette durée est liée à la température de l'eau, au pH, à la fréquentation du bassin et à la qualité de la filtration. Le galet assure le traitement désinfectant permanent. Valeur optimale du chlore 1 à 3 mg/L.</p> <p>Nbre de pastilles semaine = 0,5 x volume d'eau en m³ Exemple : Pour une piscine de 10m3: Nbre de pastilles semaine = 0,5 x 10 = 5 pastilles</p> <p>Vérifier quotidiennement le taux de chlore libre. Piscine privée : le taux ne doit pas descendre en dessous de 0,5 mg/L. Piscine publique : le taux de chlore libre ne doit pas descendre en dessous de 2 mg/L. Le CHLORE LENT 500G se place de préférence dans un chlorinateur situé dans le local technique ou à défaut dans les skimmers. Ne jamais jeter directement le galet dans le bassin, afin d'éviter tout risque de décoloration de la peinture, du liner ou de la structure polyester. Vérifier mensuellement, que le taux de stabilisant ne dépasse pas 75 mg/L. Le cas échéant, il est nécessaire de remplacer la totalité de l'eau de la piscine, par de l'eau neuve. Vérifier chaque semaine la valeur du pH. Maintenir cette valeur entre 7.0 et 7.4 afin d'obtenir une désinfection optimale.</p>

• RECOMMANDATIONS

La dissolution sera d'autant plus rapide que la durée de filtration est importante et la température supérieure à 24°C

Code produit : 106620

FT_55087_CHLORE_MULTI_92_PAST20G_V1_I222

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.